

Especificaciones Técnicas.

PROVISION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION TORRE II EDIFICIO BELGRANO - RAWSON

El presente llamado tiene por objetivo la realización del cálculo de balance térmico y SOLO la provisión de Fan-coils necesarios para el sistema de climatización calculado de la Torre II del predio de calle Belgrano N°521 de la ciudad de Rawson.-

La empresa adjudicada será la responsable de realizar el cálculo de balance térmico, el mismo se deberá ajustar a las necesidades edilicias pudiendo modificar la instalación esquematizada por artefactos de mayor capacidad, pero no se permitirá la disminución de capacidad o anulación en ningún caso.-

Los equipos serán de pie, y en todos los casos los equipos serán doble serpentín, tipo Sabiana Carisma, similar o superior.-

El sistema se plantea para que trabajen de manera independiente el sistema de refrigeración y el de calefacción, de esta manera se podrán independizar las prestaciones de cada Fan-coil según la necesidad del agente del sector de trabajo.

La presentación del cálculo térmico deberá constar de cantidad y tipo de calderas, enfriadoras, distribución de equipos Fan-coil, distribución y tamaño de cañería PEX para servir a cada Fan-coil teniendo en cuenta el caudal necesario según lo especificado por el fabricante, cantidad y característica de bombas circuladoras.-

Plazo de entrega 60 días corridos.-

PLANILLA DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA N° 09/2023 PJ – SIAFYC
“Adquisición de equipos fan coils p/ Edificio Belgrano N° 521-RW”

Renglón	Cant.	Unidad	Descripción	Marca/Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Gl	Cálculo de balance térmico			
2	1	Un	Provisión de Fan-coil tipo Sabiana Carisma N° 1 con doble serpentín.-			
3	1	Un	Provisión de Fan-coil tipo Sabiana Carisma N° 2 con doble serpentín.-			
4	1	Un	Provisión de Fan-coil tipo Sabiana Carisma N° 4 con doble serpentín.-			
TOTAL COTIZADO						