

LICITACION PÚBLICA N° 12/2020

Obra: Ampliación para Cuerpo Médico Forense – Ciudad Judicial C.R

Ubicación: Ciudad Judicial Comodoro Rivadavia

ACLARACION OFICIAL N° 1

ANEXO I

El presente Anexo tiene por objeto agregar al pliego de bases y condiciones de la licitación, la siguiente aclaración:

2. TABIQUES:

2.1 D1A: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica por: doble placa de roca de yeso de 12,5mm.

2.2 D3RA: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica por: doble placa de roca de yeso de 12,5mm.

2.3 D4A: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica por: doble placa de roca de yeso de 12,5mm.

2.4 D4AM: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica por: doble placa de roca de yeso de 12,5mm.

3. CIELORRASOS:

3.1 DE PLACA DE ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA: Donde menciona: "se montarán las placas de roca de yeso de 12,5mm. de espesor dispuestas en forma alternada" se rectifica por: se montarán las placas de roca de yeso de 9mm. de espesor dispuestas en forma alternada.

3.2 DE PLACA DE ROCA DE YESO ANTIHUMEDAD, JUNTA TOMADA PARA LOCALES HUMEDOS: Donde menciona "Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso sanitarias (verdes) de 12,5mm. de espesor dispuestas en forma alternada". Se rectificara por: Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso sanitarias (verdes) de 9mm. de espesor dispuestas en forma alternada.

3.3 TIPO CLEANEO AKUSTIK DESMONTABLE, PLACAS DE 1,20M X 2M
Donde menciona "Será de paneles de 1.20mx2m. Tipo Knauf, modelo CLEANEO AKUSTIK, o equivalente." Se rectifica por "Tipo Knauf, modelo MICRO AKUSTIK DESMONTABLE, o equivalente."

7. CARPINTERIAS:

7.2 HOJAS DE PUERTAS PLACAS CON LAMINADO PLASTICO Y ZOCALO ACERO INOXIDABLE: Donde menciona "Hoja: Placa de madera enchapada en laminado plástico texturada o en lámina de madera terciada esp. 4,5mm, según se determine en los planos para cada caso; con tapacantos de madera maciza de cedro". Se rectifica por: Placa de madera enchapada en laminado plástico texturada o en lámina de madera terciada esp. 4,5mm, color OLMO ALPINO; con tapacantos de madera maciza color cedro.

Por último se aclara que queda incluido en el ítem tabiques el cierre del vacío del tercer piso.

RAG N°6898/2020

Poder Judicial de la Provincia del Chubut Dirección de Administración	Representante Técnico	Ofertante/Contratista	Comitente	Aclaración Oficial 1
				Página 1