

PLIEGO NO VÁLIDO PARA COTIZAR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Concurso de Precios N°:	14/2019
Expediente N° 485/2019 – PJ SIAFyC	
Fecha de Apertura:	02/05/2019
Hora:	12 horas
Objeto del Llamado: “Adquisición de 72 Baterías para UPS del Centro de Cómputos de Comodoro Rivadavia”	

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglon	Cantidad	Descripcion	Marca/Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	72	<p>Baterías para UPS internas homologadas para UPS MGE Galaxy 3000 30Kva (modelo 24 baterías 12v).</p> <p>Lugar de entrega: Centro de Cómputos de Comodoro Rivadavia, sito en Pellegrini 655 Planta Baja.</p> <p>Incluye visita técnica para el mantenimiento preventivo a la UPS MGE Galaxy 3000, reemplazo de las baterías, calibración, chequeo de funcionamiento, limpieza (con viáticos incluidos). La calibración y chequeo de funcionamiento consiste en verificar, por medio del software correspondiente al equipo, los componentes internos (inversor, rectificador, cargador de baterías, baypass, capacitores, bomba, líquido refrigerante, etc.). Es necesario quitar las alarmas existentes. No disponemos de dicho software, motivo por el cual debe ser suministrado por el servicio técnico.</p> <p>Soporte telefónico para consultas sobre el reemplazo.</p> <p>Garantía: 1 año.</p> <p>Plazo de entrega: 60 días</p>		\$	\$
				TOTAL	\$

Consultas Técnicas al 0280 -4482331 interno 133. Secretaría de Informática Jurídica.

.....
Firma y Aclaración del Oferente